

Mobiilimastot

Saaristolautakunta 30.11.2023 § 82
1047/00.04.00/2023

Syksyn myrskyjen ja sähkökatkosten jälkeen saariston mobiiliverkon heikkoudet tulivat jälleen ajankohtaisiksi. Paraisten Portin tukiasema lakkasi toimimasta alle kahdessa tunnissa. Traficomien määräyksen mukaan tukiasemilla on oltava varaenergianlähde, joka riittää huomattavasti pidempään, varsinkin jos tukiasemat ovat kaukaisia tai vaikeasti saavutettavia.

Esittelijä

Elinvoimapäällikkö Maria Leppäkari, puh. 040 525 8995
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Saaristolautakunta keskustelelee asiasta.

Päätös

Mobiilimastojen sähköenergiahuolto ei täytä viranomaisvaatimuksia pitkäkestoisten sähkökatkojen aikana. Syksyn sähkökatkojen aikana on osoittautunut, että mobiilimastojen varasähkö riittää noin 1,5–2 h, minkä jälkeen mobiiliverkko kaatuu, vaikka viranomaisvaatimusten mukaan varasähkön pitäisi riittää vähintään 3–6 h. Tämä muodostaa suuren riskin sille, että alttiilla alueilla asuvat ihmiset jäävät hätätilanteissa ilman apua. Saaristolautakunta pyytää, että kaupunginhallitus kiinnittää liikenneministeriön huomion ongelmaan.

Jakelu

Kaupunginhallitus, yhdyskuntainsinööri MJ
