

19.02.2024

Paraisten kaupunki
Ympäristölautakunta
Rantatie 28
21600 PARAINEN

Lausunto, Asemakaavoitus Isoniitty, Storäng Nordöstra PDB (Ehdotus)

Viite Lausuntopyyntöne 08.02.2024

Nykyinen sähkönjakeluverkko

Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä ja vaaleanpunaisella. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla. Puistomuuntamot ovat violeteilla neliöillä.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Alueella tarvitaan uusia kaapelointeja, sekä uusi puistomuuntamo. Kaavaan on varattu runsaasti ET-korttelialueita, joihin voi sijoittaa puistomuuntamoita. Uusien ja nykyisen puistomuuntamon sijoituksessa tulee ottaa huomioon paloturvallisuuden kannalta 8 metrin etäisyys rakennuksiin. Nykyiselle puistomuuntamolle on varattu tarvittava maa-alue.

Puistomuuntamoina käytämme Carunan rakentamistapaohjeen mukaisia vakiorakenteisia ja -värisiä muuntamoita. Puistomuuntamo tulee sijoittaa siten, että sen luokse on helposti päästävissä.

Siirtokustannusten jako

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä reitti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. kaavaehdotuksesta. Toivomme saada tiedon, kun kaava on hyväksytty.

19.02.2024

Kunnioitavasti,

Caruna Oy

Valtakirjalla

DocuSigned by:
Ilari Kemppe
01DF939580FD429...

Ilari Kemppe

Rejlers Finland Oy

p. 040 801 1891

Liitteet Liite 1: Nykyinen sähköverkko
 Liite 2: Valtakirja, Caruna Oy, Ilari Kemppe