


LEIKKAUS A-A
Perustukset ja routasuojaus erillisen suunnitelman mukaan

HORMIPIIRROS 1:20




Suojaetäisyys palaviin materiaaleihin väh. 100 mm.

Hormisto ympäröidään yläpohjan kohdalla >100 mm:n vahuisella palamattomalla mineraalivillalla (A1 paloluokan materiaali, til. paino väh. 100 kg/m³).

Luokan A1 tarvike: rakentamisessa käytettävä rakennustuote, materiaali tai komponentti, joka ei osallistu lainkaan paloon. (YmA 745/2017)

TEHDASHORMEISSA VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAAN.

Työ- ja liikevara >20 mm



- Lämmöneriste, luokka A1. Huom! Korkeus piippua vasten max. 200 mm.
- Piipun juuripellitykset.
- Aluskatteen tiivistyslaippa, luokka A1.
- Tuulensuojan tiivistyslaippa, luokka A1.
- Ilmansulun tiivistyslaippa, luokka A1.
- Läpivientilaippa, luokka A1.
- Ilmansulun reunan laskostus ja kiinnitys sisäkattokoolaukseen nitomalla.

Tiivistyslaippojen ja piipun väliin jätettävä 20 mm leveä liikunta- ja liikevara. Saumat tiivistetään luokan A1 alumiiniteipillä.

Tiivistyslaippojen ja tuulensuojan ja ilmansulun liitokset teipataan kuhunkin rakenteeseen sopivalla teipillä >100 mm etäisyydellä piipusta.

ULKOSEINÄ

LHX132x220mm (210)

VÄLISEINÄ 1

Hirsipaneeli 20 mm (Pukuh.)/
Kipsilevy 13 mm
Väliseinärunko 39x66 mm
+eriste 50 mm
Kipsilevy 13 mm

VÄLISEINÄ 2 (Pesuh./SA)

Pinnoite
Vesieriste
Kipsilevy 13 mm
Väliseinärunko 39x66 mm
+eriste 50 mm
Alumiinipaperi
Koolaus 22x50 mm
Paneeli

ALAPOHJA


Lattiapinnoite
(Kosteat tilat: Vedeneristys,
seinälle nosto 150 mm)
Betonilaatta 80 mm
Solumuovieristys
Salaojasora

YLÄPOHJA

Peltikate Ruukki Classic
Ruodelauta 25x100 mm k300
Ilmavälirima 22x50 mm k900
Aluskate
NR-vaarnapalkki k-900 sis:
ilmarako ~ 105 mm
tuulensuojalevy Hunton 12 mm
Le 350 mm (Ekovilla)

Ekopaperi X5
Sisäkattokoolaus 48x48 mm k300
Sisäkattopaneeli (Tupa: MDF kattopaneeli)

Alaslaskukoolaus 48x98 mm (SA)
Tuulettuva välitila
Alumiinipaperi
Sisäkattokoolaus 22x50 mm k300
Sisäkattopaneeli

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
		445-491-1-41		
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS, SAUNA			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Källarholmintie 7 21600 PARAINEN			Leikkaus A-A Hormipiirros	1:50 1:20
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn n:o piirustuksen n:o	Muutos
 Kuusamo Hirsitalot Oy Sossanniementie 22 93600 KUUSAMO (+358) 44 7789 200 info@kuusamo.fi			ARK 03	
1.3.2024 Minna Tervonen, tark.Sini Orjasniemi (Ry)				