

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tid / Aika 10.04.2025 kl. / klo 16:45 - 17:25

Plats / Paikka sähköinen kokous

§		
§ 20	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 21	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 22	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 23	Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen, vesihuollon investointitalousarvio	6
§ 24	Vesihuoltopäällikön viran julistaminen haettavaksi	8

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

16.04.2025

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.04.2025 kl. / klo 16:45 - 17:25

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	puheenjohtaja
Lundqvist Kurt	varapuheenjohtaja
Friis Christer	jäsen
Fredriksson Merja	jäsen
Forssell Mia	jäsen
Ojala Jari	jäsen
Henriksson Dan	jäsen
Jensén Matias	esittelijä
Nyström Ann-Christin	pöytäkirjanpitäjä

Frånvarande / Poissa

Övriga / Muut

Underskrifter

Allekirjoitukset	Regina Koskinen ordförande / puheenjohtaja	Ann-Christin Nyström protokollförare / pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	---

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	20 - 24
------------------	---------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad
Paraisten kaupunki

Mia Forssell
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

§ 24 har varit framlagd / on ollut nähtävänä 11.4.2025

Protokollet har varit framlagt Pöytäkirja on ollut nähtävänä	Pargas stad Paraisten kaupunki	16.04.2025
	Intygar / Todistaa	Ann-Christin Nyström administrativ sekreterare hallinnollinen sihteeri

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen § 20 10.04.2025
jaosto

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.04.2025 § 20

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 21 10.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.04.2025 § 21

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mia Forssell.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 22 10.04.2025

Esityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.04.2025 § 22

Päätös

Esityslista hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 23 10.04.2025

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen, vesihuollon investointitalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.04.2025 § 23
344/02.00/2024

Valmistelija

Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden 2025 talousarviota on investointihankkeiden osalta tarpeen muuttaa seuraavilta osin:

Tarve saneerata ja uusida noin 100 metriä pääviemäriputkea Fridhemin ja jätevedenpuhdistamon (pääpumppaamo) väliseltä osuudelta on selvinnyt talven aikana, kun viemäriputkea on puhdistettu ja kuvattu. Viettoviemäriputkessa on todettu isoja painaumia ja putki on uusittava kiireellisesti, koska se ei enää ole käyttövarma eikä toimintakuntoinen. Viemäriverkostosta puhdistettiin suuria määriä kiviä ja hiekkaa painaumien ja halkeamien vuoksi, joista aiheutuu riski, että maaperään valuu jätevettä ja viemäriverkoston pintavettä. Maaperäolosuhteet ovat haastavat; maaperä on vanhaa merenpohjaa, joka koostuu löysästä ja epävakaasta savesta. Tätä taustaa vasten viemäriputki suunnitellaan korvattavan uudella paineviemäriellä, joka rakennetaan olemassa olevaan viemäriverkoston, mikä edellyttää pumppaamo Fridhemiin. Saneerauksen ja pumppaamon kustannusarvio on 150 000 euroa. Työ suunnitellaan suoritettavan kevään-kesän 2025 aikana.

Nauvon jätevedenpuhdistamon bioroottori on rikkoutunut lyhyessä ajassa kaksi kertaa bioroottorin akselin murruttua. Akseli on murtunut useita kertoja aikaisemminkin, mutta se on pystytty korjaamaan. Bioroottori on alun perin koostunut neljästä lamellista, joissa biologinen puhdistusprosessi tapahtuu. Koska akseli on aikaisemminkin murtunut ja sitä on vahvistettu, roottorissa on ollut käytössä vain kolme lamellia, mutta viimeisimpien akselin murtumisten jälkeen käytössä on vain kaksi lamellia. Syynä tähän on ollut akseliin kohdistuvan painon ja paineen vähentäminen. Teoriassa biologinen puhdistus laitoksessa on laskenut 50 prosenttiin, mikä asettaa haasteita laitoksen toiminnalle ja puhdistuskapasiteetille. Koska tilanne on akuutti ja roottorin käyttövarmuus on heikentynyt merkittävästi, vesihuolto on tilannut uuden korvaavan bioroottorin, jonka toimitusaika on 5–6 kuukautta. Alustava toimitusaika on kesäkuun alussa, mikä mahdollistaisi uuden korvaavan bioroottorin asentamisen ja käyttöönoton ennen kesäsesonkia, jolloin laitoksen käyttökuormitus on suurimmillaan ja huomattavasti suurempi kuin talvikuukausina. Uusi roottori maksaa noin 85 000 euroa ja uuden roottorin asennus arviolta noin 15 000 euroa.

Työt vesitornilla aloitettiin syksyllä 2024 ja ne valmistuvat vuonna 2025. Toimenpiteet perustuvat viranomaisvaatimuksiin ja tornin käyttövarmuuden parantamiseen. Koska Kaarinan vesitorni saneerattiin syksyllä 2024, Paraisten vesitornin saneeraushankkeen käynnistyminen lykkääntyi, sillä kaksi vesitornia ei voinut olla samanaikaisesti pois käytöstä. Tämän vuoksi hankeaikataulu viivästyi, mikä vaikuttaa talousarvioaikatauluun ja toteumaan. Vuoden 2024

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 23 10.04.2025

investointitalousarviossa hanketta varten oli varattu yhteensä 300 000 euroa, josta käytettiin vain noin 109 000 euroa. Vuoden 2025 investointitalousarvioon on varattu 120 000 euroa. Talousarvio ei kokonaisuutena ylity, mutta vuoden 2024 talousarviosta käyttämättä jäänyt 191 000 euron määräraha on siirrettävä vuoden 2025 investointitalousarvioon hankkeen valmiiksi saattamista varten.

Paraisten jätevedenpuhdistamon julkisivusaneeraus (hanke 7911 Jätevedenpuhdistamo) aloitettiin vuonna 2024, mutta sitä ei saatu valmiiksi yhteensä 125 000 euron talousarviovarojen loputtua. Hankkeen valmiiksi saattaminen on tärkeää, koska jätevedenpuhdistamo on näkyvällä paikalla aivan Suntin tuntumassa ja muodostaa maisemaa hallitsevan rakennuksen pohjoisesta Paraisille veneellä saapuville. Tämän lisäksi hanke pidentää puhdistamorakennuksen käyttöikää. Vesihuollon vuoden 2025 talousarvioon on varattu 150 000 euroa olemassa olevan vesijohdon saneeraukseen Kårkullan ja Kirjalan välisellä osuudella. Hanke ja vesijohto ovat tärkeitä käyttövarmuuden ja Kirjalan alueen kehittämisen kannalta. Kirjalan alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että tulevaisuuden vesitarpeet on otettu riittävässä määrin huomioon, mikä puoltaa hankkeen siirtämistä tällä hetkellä vuodella eteenpäin. Vesijohdon saneeraukseen varatut varat eli yhteensä 150 000 euroa voitaisiin siirtää jätevedenpuhdistamon julkisivusaneeraukseen.

Oheismateriaali

Taulukko, talousarvion muutos vesihulto

Esittelijä

Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia talousarviomuutoksia vesihuollon investointitalousarvioon:

- 1) 150 000 euron lisätalousarvio viemäriputken saneeraukseen ja uusimiseen Fridhemin ja jätevedenpuhdistamon välisellä osuudella Houtskarın Näsbyssä
- 2) 100 000 euron lisätalousarvio Nauvon jätevedenpuhdistamon bioroottorin uusimiseen
- 3) 191 000 euron lisätalousarvio Paraisten vesitornin saneeraukseen. Investointimäärärahaksi muodostuu yhteensä 311 000 euroa vuonna 2025.
- 4) 150 000 euroa siirretään hankkeesta nro 7775 Kårkulla-Kirjala, VV-saneeraus hankkeeseen Paraisten jätevedenpuhdistamon julkisivuremontti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 24 10.04.2025

Vesihuoltopäällikön viran julistaminen haettavaksi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.04.2025 § 24
275/01.01.01/2025

Valmistelija

Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vesihuoltopäällikkö on irtisanoutunut, minkä johdosta on aloitettava uuden vesihuoltopäällikön rekrytointi ja julistettava vesihuoltopäällikön virka haettavaksi.

Kaupunginhallitus päätti 24.3.2025 §:ssä 60 perustaa vesihuoltopäällikön viran ja vahvisti vesihuoltopäällikön viran kelpoisuusvaatimukset. Vesihuoltopäällikön kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaisesti. Lisäksi maksetaan mahdollista ammattialalisää ja henkilökohtaista lisää.

Paraisten kaupungin hallintosäännön §:n 84 Haettavaksi julistaminen mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön §:n 87 Pääösvalta vakinaisen henkilöstön ottamisessa mukaan vesihuoltopäällikön virkasuhteeseen ottamisesta päättää kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto.

Esittelijä

Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto päättää julistaa vesihuoltopäällikön viran haettavaksi.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.