
Lähettilä: Caruna Kaavoitus <kaavoitus@caruna.fi>

Lähetetty: keskiviikko 9. huhtikuuta 2025 10.14

Vastaanottaja: Bygg- och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta <bygg-miljonamnden@pargas.fi>

Aihe: RE: Begäran om utlåtande; planförslag till påseende 15.3-14.4.2025, räddningsstationens detaljplan i Pargas

Hei,

Caruna Oy on antanut lausunnon Paraisten uusi pelastusasema -asemakaavan valmisteluaineistosta 21.11.2024. Kiitämme, että nykyinen puistomuuntamomme asemakaava-alueen eteläisellä puolella on huomioitu ET-merkinnällä.

Kaavaehdotuksen kerrosalojen mukaan sähkön tarve tulee kasvamaan ja alueelle on tarpeen toteuttaa uusia kaapelointeja sekä mahdollisesti myös uusi puistomuuntamo. Kaavakartassa näyttäisi olevan toinen ET-merkinnällä oleva pieni alue Asemakujan päässä. Toivomme, että tämä merkintä mahdollistaisi 20 m2 puistomuuntamon sijoittamisen tarvittaessa.

Caruna Oy:llä ei ole muuta lausuttavaa kaavaehdotuksesta.

Toivomme saada tiedoksi, kun kaava on hyväksytty

Ystävällisin terveisin,

Joakim Kokkonen

Verkostoanalytikko

Caruna

Upseerinkatu 2, 02600 Espoo

PL 1, 00068 CARUNA



caruna.fi

caruna

Tuomme sinulle sähkön.